

Адрес Ленинградское шоссе, д.16А, стр.4

Ведомственная принадлежность _____

№ об

Кл.нап| 10 кВ

№ фид.

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показаний счётчиков

и вольтметров

сч.№

21.06.2017

Абонент ООО «КУБИК»

Питающий центр ПС-793, 835,

РП-27047

коэф.ТТ 600/5 К_{ТТ}=120

коэф.ТН 10000/100 К_{ТН}=100

СП-2 сек.2

Измерительные трансформаторы тока 600/5 А, напряжение 100 В

Часы	Расч. коэф. 12000			Расч. коэф. 12000			Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность кВА
	Показание счётчика	Разность	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Разность	Расход АЭ (кВтч)			
0 -00	10265,28	-	-	702,71	-	-			
1 -00	10265,28	0,00	0	702,71	0,00	0			0
2 -00	10265,28	0,00	0	702,71	0,00	0			0
3 -00	10265,29	0,01	20	702,71	0,00	0	0,00	1,00	20
4 -00	10265,30	0,01	20	702,71	0,00	0	0,00	1,00	20
5 -00	10265,31	0,01	20	702,71	0,00	0	0,00	1,00	20
6 -00	10265,31	0,00	0	702,72	0,01	20		0,00	20
7 -00	10265,32	0,01	20	702,72	0,00	0	0,00	1,00	20
8 -00	10265,32	0,00	0	702,72	0,00	0			0
9 -00	10265,33	0,01	20	702,72	0,00	0	0,00	1,00	20
10-00	10265,51	0,18	360	702,72	0,00	0	0,00	1,00	360
11-00	10265,69	0,18	360	702,73	0,01	20	0,06	1,00	361
12-00	10265,90	0,21	420	702,73	0,00	0	0,00	1,00	420
13-00	10266,07	0,17	340	702,73	0,00	0	0,00	1,00	340
14-00	10266,27	0,20	400	702,73	0,00	0	0,00	1,00	400
15-00	10266,44	0,17	340	702,73	0,00	0	0,00	1,00	340
16-00	10266,62	0,18	360	702,73	0,00	0	0,00	1,00	360
17-00	10266,79	0,17	340	702,73	0,00	0	0,00	1,00	340
18-00	10266,98	0,19	380	702,73	0,00	0	0,00	1,00	380
19-00	10268,77	1,79	3580	702,86	0,13	260	0,07	1,00	3589
20-00	10268,78	0,01	20	702,87	0,01	20	1,00	0,71	28
21-00	10268,78	0,00	0	702,87	0,00	0			0
22-00	10268,79	0,01	20	702,87	0,00	0	0,00	1,00	20
23-00	10268,79	0,00	0	702,87	0,00	0			0
24-00	10268,79	0,00	0	702,87	0,00	0			0

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка		
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВт	реактивная, кВАр	полная, кВА
с 0 до 8 час.	80	20	10	2	12
с 8 до 16 час.	2600	20	325	2	325
с 16 до 24 час.	4340	280	543	35	545
с 0 до 24 час.	7020	320	293	13	294

Утверждаю:

Главный инженер
ООО "РИ Энерго"

подпись



Исупов А.А.

21.06.2017

Адрес Ленинградское шоссе, д.16А, стр.4

ПРОТОКОЛ (первичный)

Абонент ООО «КУБИК»

Ведомственная принадлежность _____ записей показаний счётчиков
и вольтметровПитающий центр ПС-793, 835,
РП-27047

№ об

Кл.нап 10 кВ

сч.№

коэф.ТТ 600/5 К_{ТТ}=120

№ фид.

СП-2 сек.1коэф.ТН 10000/100 К_{ТН}=100

Измерительные трансформаторы тока 600/5 А, напряжение 100 В

Часы	Расч. коэф. 12000			Расч. коэф. 12000			Тангенс Фи	Косину с Фи	Полная мощность кВА
	Показани я счётчика	Раз- ность	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Раз- ность	Расход АЭ (кВтч)			
0 -00	6268,82	-	-	534,84	-	-			
1 -00	6268,86	0,04	80	534,85	0,01	20	0,25	0,97	82
2 -00	6268,90	0,04	80	534,86	0,01	20	0,25	0,97	82
3 -00	6268,98	0,08	160	534,87	0,01	20	0,13	0,99	161
4 -00	6269,02	0,04	80	534,88	0,01	20	0,25	0,97	82
5 -00	6269,06	0,04	80	534,89	0,01	20	0,25	0,97	82
6 -00	6269,10	0,04	80	534,90	0,01	20	0,25	0,97	82
7 -00	6269,14	0,04	80	534,91	0,01	20	0,25	0,97	82
8 -00	6269,18	0,04	80	534,92	0,01	20	0,25	0,97	82
9 -00	6269,23	0,05	100	534,93	0,01	20	0,20	0,98	102
10-00	6269,35	0,12	240	534,95	0,02	40	0,17	0,99	243
11-00	6269,46	0,11	220	534,97	0,02	40	0,18	0,98	224
12-00	6269,62	0,16	320	535,00	0,03	60	0,19	0,98	326
13-00	6269,74	0,12	240	535,02	0,02	40	0,17	0,99	243
14-00	6269,89	0,15	300	535,04	0,02	40	0,13	0,99	303
15-00	6270,01	0,12	240	535,06	0,02	40	0,17	0,99	243
16-00	6270,15	0,14	280	535,09	0,03	60	0,21	0,98	286
17-00	6270,27	0,12	240	535,11	0,02	40	0,17	0,99	243
18-00	6270,41	0,14	280	535,12	0,01	20	0,07	1,00	281
19-00	6271,51	1,10	2200	535,25	0,13	260	0,12	0,99	2215
20-00	6271,63	0,12	240	535,28	0,03	60	0,25	0,97	247
21-00	6271,73	0,10	200	535,30	0,02	40	0,20	0,98	204
22-00	6271,84	0,11	220	535,32	0,02	40	0,18	0,98	224
23-00	6271,91	0,07	140	535,34	0,02	40	0,29	0,96	146
24-00	6271,97	0,06	120	535,36	0,02	40	0,33	0,95	126

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка		
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активн ая,	реактивная, кВАр	полная, кВА
с 0 до 8 час.	720	160	90	20	92
с 8 до 16 час.	1940	340	242	43	246
с 16 до 24 час.	3640	540	455	67	461
с 0 до 24 час.	6300	1040	263	43	266

Утверждаю:

Главный инженер
ООО "РИ Энерго"

подпись

Исупов А.А.